

Provvedimento n° 124 del 18 Novembre 2013

Oggetto: Affidamento della fornitura di quadri elettrici di media tensione da installare nelle cabine di arrivo ENEL (MT) e di trasformazione (MT/BT) presso la sede operativa di Via dell'Artigianato – Livorno (progetto VATE).

□ □ □

### IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la delibera dell'Assemblea di AAMPS S.p.a. del 11 marzo 2013, relativa alla propria nomina;
- Visto la procura del Notaio Stefano Puccini di Livorno rep.n. 2022 racc.n. 1015

### PREMESSO CHE

- con rapporto della Divisione Tecnica prot. int. n°531 del 23.08.13 (agli atti d'ufficio) si evidenzia la necessità di procedere all'acquisto di quadri elettrici di media tensione da installare nelle cabine di arrivo ENEL (MT) e di trasformazione (MT/BT) nell'ambito del progetto di valorizzazione dell'Energia elettrica prodotta dal TVR;
- come previsto all'art. 21 lettere "g." ed "h." dello Statuto Sociale ed agli artt.11 e 16 del Reg. Appalti e Acquisti, ha provveduto tramite cottimo all'affidamento della fornitura in oggetto, date le caratteristiche di trasparenza, celerità ed economicità di detta procedura, mediante richiesta di preventivo a n°11 ditte specializzate in interventi del genere (lettera prot. n°5611 in data 03.09.13 - agli atti d'ufficio);
- in seguito alla richiesta di preventivo suddetta hanno presentato offerta le imprese:
  - LUMAR IMPIANTI SRL di Livorno
  - IES Solare srl di Livorno
  - ITECI Impianti srl di Livorno
  - LA TOSCANA IMPIANTI srl di Rosignano S.
  - ICET INDUSTRIE SPA di Barberino V.Elsa
  - ABB spa di Sesto S. Giovanni
  - ECC srl di Corte de Frati (CR)

### VISTO

- il rapporto della Direzione Tecnica prot. int. N.848 del 04.11.13 per la valutazione delle offerte presentate, in merito alla corrispondenza dei prodotti alle specifiche tecniche minime di gara (il cui mancato rispetto comporta l'esclusione dell'offerta), da cui risulta che:
  - ✦ si è proceduto ad escludere dalla gara, la ditta LUMAR IMPIANTI in quanto non ha presentato alcuna documentazione tecnica atta a valutare l'idoneità delle apparecchiature offerte;
  - ✦ si è proceduto ad escludere dalla gara, in quanto le offerte sono ritenute **non conformi alle specifiche tecniche minime di gara** le seguenti ditte:
    - › **IES SOLARE** che presenta caratteristiche tecniche dei quadri offerti risultano difformi rispetto al capitolato di gara, in particolare sono stati previsti quadri con corrente di corto circuito pari a 16KA (contro i 20 KA richiesti) e corrente nominale di picco pari a 40 KA (contro i 50KA richiesti). Oltre quanto sopra i quadri sono proposti senza lo "zoccolo di base" alto 300 mm come invece espressamente richiesto in specifica;
    - › **ITECI IMPIANTI** che presenta caratteristiche tecniche dei quadri offerti che risultano difformi rispetto al capitolato di gara, in particolare sono stati previsti quadri con corrente di corto circuito pari a 16KA (contro i 20 KA richiesti) e corrente nominale di picco pari a 40 KA (contro i 50KA richiesti);
    - › **LA TOSCANA IMPIANTI** presenta alcune caratteristiche tecniche dei quadri offerti risultano difformi alle richieste da capitolato AAMPS (in particolare la corrente di corto circuito è pari a 16KA contro i 20 KA richiesti mentre la corrente nominale di picco non è indicata). Sono completamente mancanti le schede tecniche di presentazione dei prodotti ed il relè di interfaccia è stato previsto sul solo scomparto H03 DG. La disposizione dei TV degli scomparti H2 e H3 non è stata prevista "come da specifica AAMPS", ma con logica diversa.

\* Per le altre società che hanno presentato offerta (ICET INDUSTRIE, ABB spa ed ECC srl), è stato necessario procedere alla richiesta di documentazione integrativa al fine di poter valutare l'idoneità tecnica delle stesse;

\* in seguito all'acquisizione delle integrazioni fornite sono state effettuate le seguenti ulteriori valutazioni:

› le ditte **ABB spa** e **ECC srl** hanno fornito integrazioni documentali che hanno completato l'offerta originale secondo quanto richiesto, consentendo di poter stabilire che entrambe le offerte **risultano tecnicamente idonee e rispondenti alle ns. richieste di gara.**

› **la ditta ICET** ha fornito le integrazioni richieste evidenziando caratteristiche tecniche non idonee in quanto:

◇ l'altezza del quadro elettrico proposto, compresa la distanza di rispetto da garantire verso l'alto, è superiore all'altezza della cabina di alloggiamento indicata nel capitolato AAMPS. Il quadro non può dunque essere posizionato nella cabina elettrica correttamente e nel pieno rispetto delle normative.

◇ non sono state fornite indicazioni circa il modello degli interruttori e dei componenti del quadro né le schede tecniche dei prodotti come previsto dalla specifica e dalla lettera di richiesta integrazioni. Di fatto non è stato possibile effettuare una corretta valutazione delle apparecchiature proposte poiché non definite nel necessario dettaglio.

In conseguenza di quanto esposto, considerando le integrazioni fornite l'offerta della ditta ICET non risulta idonea rispetto a quanto richiesto nella specifica tecnica AAMPS e **pertanto viene esclusa dalla gara.**

\* Ai fini dell'aggiudicazione della gara risultano pertanto tecnicamente idonee esclusivamente le offerte pervenute dalle ditte:

- ABB spa per un corrispettivo complessivo di **€ 89.600,00 (Iva escl.)**
- ECC srl per un corrispettivo complessivo di € 155.400,00 (Iva escl.)

▪ che l'offerta di ABB spa di Sesto S. Giovanni, tecnicamente idonea ed economicamente congrua rispetto ai prezzi di mercato, è la più bassa tra le offerte valide pervenute;

#### **DISPONE**



1. di affidare alla ABB spa di Sesto S. Giovanni, secondo le modalità stabilite negli atti di gara e nell'offerta presentata dalla società stessa, la fornitura di quadri elettrici di media tensione da installare nelle cabine di arrivo ENEL (MT) e di trasformazione (MT/BT), per un corrispettivo complessivo **di € 89.600,00 + IVA;**
2. che l'appalto possa essere eseguito in via d'urgenza, anticipando rispetto alla stipula del contratto, in quanto ricorrono le eccezioni contemplate dall'art.11 comma 9 del D. Lgs. 163/06;
3. di procedere alla liquidazione del corrispettivo su presentazione di regolare fattura della società esecutrice, a 60 gg. data ricevimento fattura previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità delle prestazioni eseguite con quanto pattuito, nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli definiti dal contratto che verrà stipulato;

Il presente provvedimento si compone di n° 2 pagine.

□ □ □

IL DIRETTORE GENERALE


*Dott. Lorenzo Fommei*

  
\_\_\_\_\_  
Visto di regolarità tecnica  
*Ing. Fabio Balluchi*  


Visto per la copertura finanziaria  
*Dott. Lorenzo Fommei*

  
\_\_\_\_\_

Estensore *Dr. Bruno Pucci*

  
\_\_\_\_\_