

TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO	16--->30 Novembre 2017
------------------------	------------------------

Emissioni in Atmosfera																
Giorno	Ac. Cloridrico		Ossidi di Azoto		Anidr. Solforosa		Oss. di Carbonio		Ac. Fluoridrico		Ammoniaca		Carb. Org. Tot.		Polveri	
	Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃	
16 novembre 2017	0,00		124,79		0,00		6,70		0,00		6,14		1,45		0,24	
17 novembre 2017	0,17		120,12		0,21		4,37		0,00		6,58		1,22		0,25	
18 novembre 2017	0,00		124,70		0,00		5,66		0,00		5,22		1,40		0,29	
19 novembre 2017	0,07		133,10		0,00		2,06		0,00		2,30		0,87		0,21	
20 novembre 2017	0,15		126,92		0,03		2,02		0,00		3,06		0,73		0,21	
21 novembre 2017	0,06		121,08		0,00		2,37		0,00		3,41		0,74		0,22	
22 novembre 2017	0,04		120,42		0,00		1,78		0,00		3,40		1,07		0,24	
23 novembre 2017	0,05		122,32		0,00		0,82		0,00		2,49		0,62		0,19	
24 novembre 2017	=== IMPIANTO IN MANUTENZIONE ===															
25 novembre 2017																
26 novembre 2017																
27 novembre 2017																
28 novembre 2017																
29 novembre 2017																
30 novembre 2017																
MEDIA PERIODO	0,07		124,18		0,03		3,22		0,00		4,08		1,01		0,23	

Valori limite semiorario mg/Nm ³	60,00	400,00	100,00	100,00	4,00	60,00	20,00	30,00
Valori limite giornaliero mg/Nm ³	10,00	200,00	50,00	50,00	1,00	30,00	10,00	10,00