

TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO	1--->15 Dicembre 2018
------------------------	-----------------------

Emissioni in Atmosfera									
Giorno	Ac. Cloridrico	Ossidi di Azoto	An.Solforosa	Ossido di carbonio	Acido Fluoridrico	Ammoniaca	Carb. Org. Tot.	Polveri	
	Valore misurato mg/Nm ³	Valore misurato mg/Nm ³	Valore misurato mg/Nm ³	Valore misurato mg/Nm ³	Valore misurato mg/Nm ³	Valore misurato mg/Nm ³	Valore misurato mg/Nm ³	Valore misurato mg/Nm ³	Valore misurato mg/Nm ³
1 dicembre 2018	0,09	150,36	0,00	1,95	0,00	2,69	0,28	1,09	
2 dicembre 2018	0,11	150,85	0,00	1,79	0,00	2,41	0,32	1,19	
3 dicembre 2018	0,19	138,59	0,00	3,08	0,00	3,87	0,43	1,16	
4 dicembre 2018	0,30	129,55	0,01	2,17	0,00	3,92	0,34	1,10	
5 dicembre 2018	0,66	138,41	0,26	2,19	0,00	3,00	0,29	1,15	
6 dicembre 2018	0,12	147,19	0,00	2,02	0,00	2,69	0,31	1,24	
7 dicembre 2018	0,27	140,83	0,00	3,09	0,00	3,84	0,46	1,17	
8 dicembre 2018	0,20	143,77	0,10	2,57	0,00	2,97	0,37	1,19	
9 dicembre 2018	0,14	151,19	0,00	1,70	0,00	2,01	0,31	1,21	
10 dicembre 2018	0,09	148,11	0,00	2,28	0,00	2,14	0,41	1,20	
11 dicembre 2018	0,14	138,40	0,02	2,89	0,00	3,81	0,34	1,20	
12 dicembre 2018	0,17	142,25	0,04	3,14	0,00	3,16	0,27	1,25	
13 dicembre 2018	0,11	135,21	0,00	3,09	0,00	3,59	0,25	1,30	
14 dicembre 2018	0,04	138,85	0,00	3,11	0,00	3,56	0,28	1,33	
15 dicembre 2018	0,07	152,34	0,00	2,72	0,00	3,26	0,30	1,28	
MEDIA PERIODO	0,18	143,06	0,03	2,52	0,00	3,13	0,33	1,20	
Valori limite semiorario mg/Nm ³	60,00	400,00	100,00	100,00	4,00	60,00	20,00	30,00	
Valori limite giornaliero mg/Nm ³	10,00	200,00	50,00	50,00	1,00	30,00	10,00	10,00	