

TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO

16--->31 Marzo 2019

Emissioni in Atmosfera

Giorno	Ac. Cloridrico		Ossidi di Azoto		Anidr. Solforosa		Oss. di Carbonio		Ac. Fluoridrico		Ammoniaca		Carb. Org. Tot.		Polveri	
	Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃	
16 marzo 2019	0,58		146,83		0,22		2,28		0,00		7,05		0,53		1,03	
17 marzo 2019	0,29		144,79		0,09		1,57		0,00		4,98		0,68		0,95	
18 marzo 2019	0,38		138,97		0,11		2,61		0,00		4,79		0,62		1,00	
19 marzo 2019	0,12		151,45		0,18		2,85		0,00		5,92		0,46		1,07	
20 marzo 2019	0,06		137,54		0,00		2,69		0,00		4,78		0,44		1,16	
21 marzo 2019	0,43		150,27		0,16		2,67		0,00		4,45		0,46		1,09	
22 marzo 2019	0,32		136,45		0,14		1,76		0,00		4,13		0,43		1,01	
23 marzo 2019	0,22		142,68		0,14		1,79		0,00		4,69		0,53		1,03	
24 marzo 2019	0,25		135,76		0,05		1,72		0,00		5,02		0,62		1,07	
25 marzo 2019	0,85		146,71		0,41		1,53		0,00		3,67		0,55		1,05	
26 marzo 2019	0,66		141,65		0,72		3,49		0,00		3,49		0,39		0,82	
27 marzo 2019	0,36		136,47		0,46		3,17		0,00		2,97		0,42		0,90	
28 marzo 2019	0,02		146,73		0,00		2,38		0,00		2,59		0,43		1,05	
29 marzo 2019	0,01		146,25		0,00		2,37		0,00		2,88		0,45		1,08	
30 marzo 2019	0,04		144,72		0,00		3,07		0,00		5,42		0,49		1,23	
31 marzo 2019	0,00		133,28		0,00		3,02		0,00		6,36		0,51		1,21	
MEDIA PERIODO	0,29		142,53		0,17		2,44		0,00		4,58		0,50		1,05	

Valori limite semiorario mg/Nm ³	60,00	400,00	100,00	100,00	4,00	60,00	20,00	30,00
Valori limite giornaliero mg/Nm ³	10,00	200,00	50,00	50,00	1,00	30,00	10,00	10,00