

TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO	1--->15 Giugno 2019
------------------------	---------------------

Emissioni in Atmosfera																
Giorno	Ac. Cloridrico		Ossidi di Azoto		Anidr. Solforosa		Oss. di Carbonio		Ac. Fluoridrico		Ammoniaca		Carb. Org. Tot.		Polveri	
	Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃	
1 giugno 2019	0,16		147,56		0,00		1,75		0,00		2,59		0,69		1,39	
2 giugno 2019	0,19		145,65		0,01		1,67		0,00		2,80		0,59		1,36	
3 giugno 2019	0,13		140,59		0,02		1,60		0,00		2,56		0,51		1,29	
4 giugno 2019	0,12		144,05		0,05		1,87		0,00		2,34		0,44		1,32	
5 giugno 2019	0,18		143,82		0,07		1,49		0,00		2,26		0,38		1,38	
6 giugno 2019	0,15		143,09		0,01		1,39		0,00		2,74		0,32		1,43	
7 giugno 2019	0,13		143,60		0,01		1,75		0,00		2,87		0,36		1,48	
8 giugno 2019	0,09		152,29		0,00		1,58		0,00		2,52		0,28		1,51	
9 giugno 2019	0,08		133,06		0,00		1,42		0,00		2,83		0,27		1,48	
10 giugno 2019	0,17		130,45		0,00		1,66		0,00		2,88		0,26		1,48	
11 giugno 2019	0,22		133,19		0,00		1,80		0,00		3,18		0,24		1,47	
12 giugno 2019	0,15		137,66		0,00		1,40		0,00		3,22		0,26		1,44	
13 giugno 2019	0,07		141,84		0,00		1,76		0,00		3,13		0,23		1,48	
14 giugno 2019	0,06		137,15		0,00		1,75		0,00		2,90		0,25		1,51	
15 giugno 2019	0,05		147,78		0,01		1,20		0,00		2,57		0,18		1,49	
MEDIA PERIODO	0,13		141,45		0,01		1,61		0,00		2,76		0,35		1,43	

Valori limite semiorario	mg/Nm ³	60,00	400,00	100,00	100,00	4,00	60,00	20,00	30,00
Valori limite giornaliero	mg/Nm ³	10,00	200,00	50,00	50,00	1,00	30,00	10,00	10,00