

AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A.
- LIVORNO -

Provvedimento n. 442 del 29 Luglio 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ FAI-FTC DI MANERBIO (BS), DELLA FORNITURA URGENTE DI N. 200 ELEMENTI DI FUSIONE (BARROTTI) PER MANUTENZIONE GRIGLIE DI COMBUSTIONE DEL TERMOVALORIZZATORE.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.63 CO. 2 LETT. C) DEL D.LGS. N.50/2016.

□ □ □

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista il verbale di Assemblea n.140 del 23 luglio 2019 con la quale veniva nominato l'Amministratore Unico della Società;
- Visti gli artt.16, 18 ed in particolare 19 lett. b) del vigente Statuto dell'Aamps Spa, in merito ai poteri ed alle funzioni attribuite all'Organo Amministrativo;

PREMESSO CHE

- con rapporto del Resp. Area Manutenzioni e Impianti prot.int. 632 del 22.07.20 (agli atti d'ufficio) si evidenzia che:
 - ▷ *Il termovalorizzatore è in marcia continuativa ormai da 17 mesi, ovvero dalla ripartenza a seguito dell'ultima fermata per manutenzione effettuata nel febbraio 2019.*
 - ▷ *Nei giorni scorsi si è verificata una avaria alle griglie di combustione della Linea 2 che hanno manifestato un blocco irreversibile, obbligando ad arrestare la marcia dell'intera linea.*
 - ▷ *A raffreddamento avvenuto, raggiunte le condizioni di ispezionabilità interna della camera di combustione interessata, è stato possibile verificare lo stato degli elementi di fusione che costituiscono la griglia mobile accertandone un elevato grado di usura e deterioramento riscontrabile in particolare nella "zona alta" in corrispondenza della sezione di alimentazione (v.f. sottostanti).*
 - ▷ *Procedendo con un accurato intervento di pulizia (che ha previsto anche la rimozione delle fusioni metalliche prodottesi nelle zone interstiziali) e con il riallineamento degli elementi maggiormente deteriorati, è stata ripristinata la mobilità della griglia (se pure non al 100% dell'escursione utile) e quindi è stato possibile riavviare "a rifiuto" la Linea interessata.*
 - ▷ *Complessivamente, il fermo della Linea 2 per le motivazioni sopra descritte, si è protratto per c.a. 72 ore.*
 - ▷ *Stante la situazione sopra esposta, considerato lo stato di usura e deterioramento riscontrato a carico degli elementi di fusione della Linea 2 (e ipotizzando ragionevolmente che una situazione analoga sia presente anche sulla linea gemella) è indispensabile approvvigionare con la massima urgenza un numero adeguato di nuovi elementi in fusione da installare in occasione della prossima fermata di manutenzione ovvero in caso di ulteriori gravi avarie che dovessero verificarsi a carico della sezione impiantistica interessata.*
 - ▷ *Considerata l'urgenza e la specificità della fornitura in oggetto (trattasi di elementi speciali di fusione da realizzarsi su specifiche tipiche del ns. impianto e da assoggettare a successive lavorazioni meccaniche anch'esse peculiari delle ns. installazioni) abbiamo contattato la società FAI-FTC che si era aggiudicata (quale unica partecipante idonea) l'ultima fornitura a seguito di procedura di gara aperta, richiedendo un preventivo di spesa mirato alle ns. esigenze minime (ved. Prot. 3221 allegato).*
 - ▷ *L'offerta pervenuta, a seguito della ns. specifica richiesta, prevede la fornitura di n° 200 elementi di varia tipologia e con lavorazioni meccaniche differenziate, al costo di €/cad. 560,00 per un importo di spesa complessivo di € 112.000,00.*
 - ▷ *Tale quotazione risulta in linea con la precedente fornitura (Luglio 2018) che aveva previsto un quantitativo di 390 pz. al costo unitario di € 535,00.*
 - ▷ *La FAI-FTC, garantisce la consegna in tempi rapidi, ed in particolare di un 1° lotto di 100 pezzi entro settembre 2020, mentre il resto della fornitura viene garantito per la fine del mese successivo.*
 - ▷ *Al fine di provvedere urgentemente all'approvvigionamento degli elementi di fusione in questione (che costituiscono il 30% del quantitativo complessivamente presente sulle due linee dell'impianto) si propone pertanto di procedere con l'affidamento alla società FAI-FTC della fornitura di n° 200 elementi in fusione (barrotti) come da dettaglio di seguito riportato:*

POSIZIONE ELEMENTI	TIPOLOGIA	QUANTITA' COMPLESSIVE PRESENTI SUL TVR	COSTO FORNITURA		
			UNITARIO	Q.tà da ordinare	Importo totale
CENTRALE	513	288	€ 560,00	100	€ 56.000,00
CENTRALE NO ARIA	514	156	€ 560,00	36	€ 20.160,00
CENTRALE LATO SN	519	48	€ 560,00	14	€ 7.840,00
CENTRALE LATO DX	520	48	€ 560,00	14	€ 7.840,00
LATERALE SINISTRO FISSO	516	32	€ 560,00	10	€ 5.600,00
LATERALE SINISTRO MOBILE	518	28	€ 560,00	8	€ 4.480,00
LATERALE DESTRO FISSO	515	32	€ 560,00	10	€ 5.600,00
LATERALE DESTRO MOBILE	517	28	€ 560,00	8	€ 4.480,00
TOTALE		660		200	€ 112.000,00
COSTO FORNITURA LINEA 2				100	€ 56.000,00
COSTO FORNITURA LINEA 1				100	€ 56.000,00
COSTO TOTALE LINEA 1 + LINEA 2				200	€ 112.000,00

VISTO

- il rapporto dell'Area Manutenzioni e Impianti prot. int. n.632 in data 22.07.20 citato in premessa;
- l'offerta trasmessa dalla società FAI-FTC spa di Manerbio (BS) in data 21.07.20 (acquisita al protocollo AAMPS al n. 3221/20) con la quale la società si rende disponibile ad eseguire la fornitura in oggetto per un corrispettivo complessivo di Euro 112.000,00 +Iva;
- la congruità economica dell'offerta trasmessa dalla società FAI-FTC spa di Manerbio (BS);
- l'art.63 co.2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 che consente l'affidamento tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara "... nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati...";

DISPONE

- 1) di affidare alla società FAI-FTC spa di Manerbio (BS), ai sensi dell'art.63 co.2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016, la fornitura urgente di n. 200 elementi di fusione (barrotti) per manutenzione griglie di combustione del Termovalorizzatore, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nell'offerta della società stessa, per un corrispettivo complessivo di Euro 112.000,00 oltre IVA;
- 2) di nominare per la procedura di affidamento in oggetto:
 - il p.i. Cecchi Fabio – Responsabile Area Manutenzioni e Impianti – quale Responsabile Unico del Procedimento;
 - il p.i. Ricci Daniele – Responsabile U.O. Ufficio Tecnico – quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.);
- 3) di autorizzare la sottoscrizione del relativo contratto nelle forme previste dall'art.32 co.14 del D.lgs. n.50/2016;
- 4) di autorizzare il pagamento del corrispettivo entro 90 giorni DFFM, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità della fornitura eseguita;
- 5) di dare atto che la spesa sostenuta per la fornitura in oggetto troverà copertura nel Piano Investimenti di AAMPS spa previsto per l'anno 2020 (n. inv. 090 2020);
- 6) di dare atto che, a norma dell'art.29 co.1 del D.lgs. n.50/2016 l'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale di Aamps Spa.

□ □ □

Il presente provvedimento si compone di n.2 pagine.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dot. Raphael Rossi

p.i. Fabio Cecchi

Il Responsabile
Area Legale e Appalti Acquisti
Dott. Lisa Baffieschi

Il Responsabile
Unico del Procedimento