A.AM.P.S. Spa

TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO 16-->31 gennaio 2022

Emissioni in Atmosfera								
Giorno	Ac. Cloridrico	Ossidi di Azoto	An.Solforosa	Ossido di carbonio	Acido Fluoridrico	Ammoniaca	Carb. Org. Tot.	Polveri
	Valore misurato mg/Nm ³	Valore misurato mg/Nm³	Valore misurato mg/Nm³	Valore misurato mg/Nm³	Valore misurato mg/Nm³	Valore misurato mg/Nm³	Valore misurato mg/Nm³	Valore misurato mg/Nm³
16 gennaio 2022	0,11	138,00	0,00	3,90	0,00	4,74	1,37	0,79
17 gennaio 2022	0,17	140,34	0,01	4,78	0,00	4,99	1,78	0,80
18 gennaio 2022	0,37	133,97	0,05	4,24	0,00	4,60	2,10	0,78
19 gennaio 2022	0,21	140,30	0,00	4,23	0,00	3,51	1,99	0,78
20 gennaio 2022	0,18	130,34	0,00	3,99	0,00	4,82	1,70	0,77
21 gennaio 2022	0,08	138,64	0,00	4,87	0,00	4,82	1,31	0,69
22 gennaio 2022	0,10	137,43	0,07	5,24	0,00	4,28	1,36	0,70
23 gennaio 2022	0,11	143,63	0,00	4,79	0,00	4,88	1,39	0,77
24 gennaio 2022	IMPIANTO FERMO PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA							
25 gennaio 2022								
26 gennaio 2022								
27 gennaio 2022								
28 gennaio 2022								
29 gennaio 2022								
30 gennaio 2022								
31 gennaio 2022								
MEDIA PERIODO	0,17	137,83	0,02	4,50	0,00	4,58	1,63	0,76
Valore limite semiorario mg/Nm ³	60	400	100	100	4	60	20	30
Valore limite giornaliero mg/Nm ³	10	200	50	50	1	30	10	10