

**AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A.
LIVORNO**

Provvedimento n. 195 del 30 Dicembre 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ G&G S.R.L. DI , DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE ANTINCENDIO DELLE AREE LIMITROFE ALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETT.A) DEL D.L. N.76/2020 (COME MODIFICATO DALL'ART.51 CO.1 DEL D.L. N.77/2021).

□ □ □

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Provvedimento dell'Amministratore Unico di Aamps Spa n.96 del 19 giugno 2020 relativo alla propria nomina;
- Visti gli artt.18, 19 e 21 del vigente Statuto dell'Aamps Spa, in merito ai poteri ed alle funzioni attribuite al Direttore Generale;
- Vista la procura del Notaio Stefano Puccini di Livorno rep. n.6010 e rep. n.6011 in data 3 Agosto 2020;

PREMESSO CHE

- con rapporto del Responsabile QAS e Laboratorio prot.int. n.1297 del 21/09/2022 (agli atti d'ufficio) si propone l'affidamento del "Servizio di manutenzione straordinaria del sistema di segnalazione incendi ed evacuazione antincendio delle aree limitrofe all'impianto di termovalorizzazione", evidenziando che:
"Negli ultimi mesi il sistema antincendio in oggetto ha manifestato malfunzionamenti e guasti tali da ridurre l'affidabilità dello stesso.

L'impianto di segnalazione ed allarme antincendio oggetto di intervento copre tutta l'area "piccbianti" con una suddivisione logica in "zone" omogenee.

Ad oggi le zone dell'impianto insistenti sul perimetro del termovalorizzatore non sono funzionanti, quindi è urgente un intervento di manutenzione straordinaria di tali settori.

In base ai guasti rilevati si ritiene di dover nuovamente cablare la Zona "TVR", con la stesura di nuove linee di trasmissione dei segnali, con una posa protetta ed in posizione schermata rispetto a possibili interferenze da campi elettrici/magnetici.

E' stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta G. & G. s.r.l., che a seguito dell'esito di una specifica RDO MEPA è ad oggi l'affidataria del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di rivelazione e segnalazione incendio aziendali ed illuminazione di emergenza (CIG 881193251).

La società G&G s.r.l., ha formulato una proposta economica per lo svolgimento delle attività di manutenzione straordinaria, suddividendo le attività in due step.

Il primo step si svolgerà nel corso dell'ultimo trimestre 2022 per un costo di 8.712,75 +IVA anche allo scopo di garantire nel breve periodo una copertura delle aree dell'impianto di termovalorizzazione da parte del sistema di segnalazione ed allarme incendio. Il secondo step, di completamento dell'impianto si svolgerà nel corso del 2023, entro il mese di giugno per un costo di 8.712,75 +IVA."

Il servizio da affidare prevede nello specifico la fornitura e posa in opera di cavo, scatole derivazione e tubazioni protettive, come dettagliato in seguito:

- *Fornitura e posa in opera di tubazione metalliche in tubo Tax diam. 25 da installare per le nuove dorsali di trasmissione dei segnali ~ 450 m;*
- *Fornitura e posa raccordi, accessori di fissaggio, scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte, della tubazione*
- *Fornitura e posa linee in cavo Loop LSZH 2*1,5mm². ~ 630 m;*
- *Fornitura e posa in opera di targhe di segnalazione Allarme Incendio n° 10;*
- *Fornitura e posa in opera di pulsanti analogici antincendio, indirizzati n°10;*
- *Programmazione dei componenti installati, la configurazione in centrale, la verifica del funzionamento di tutti gli apparati installati.*

e proponendo di nominare quale Responsabile del Procedimento per il contratto in oggetto l'Ing. D. Viola e come Direttore dell'esecuzione l'Ing. A. Lari.

VISTO

- rapporto del Responsabile QAS e Laboratorio prot.int. n.1297 del 21/09/2022 citato in premessa;
- l'offerta inviata dalla G&G s.n.c. in data 16.09.22 (prot.Aaamps n.116/22) e ritenuta la stessa congrua e commisurata rispetto alla tipologia di prestazioni da eseguire;
- l'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 16.7.20 n. 76 (come modificato dall'art. 51 co. 2 del D.L. 77_2021), che prevede che: "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: "... a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ...";
- tutto quanto citato in premessa;

DISPONE

- 1) di affidare alla società G&G s.n.c. di Livorno, ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. a) del DL 76/20 e smi, il servizio di "Manutenzione straordinaria del sistema di segnalazione incendi ed evacuazione antincendio delle aree limitrofe all'impianto di termovalorizzazione" di cui in premessa, secondo le seguenti modalità:
 - › per la durata dalla data di avvio delle prestazioni fino al 30/06/2023,
 - › per un importo complessivo di € 17.425,50 +IVA così suddiviso:
 - 1° STEP : entro 31/12/2022 per un importo di € 8.712,50 + IVA
 - 2° STEP : entro 30/06/2023 per un importo di € 8.712,50 + IVA
- 2) di nominare per la procedura di affidamento in oggetto:
 - L'Ing. D. Viola quale Responsabile Unico del Procedimento;
 - L'Ing. A. Lari Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.);
- 3) di autorizzare la sottoscrizione del relativo contratto nelle forme previste dall'art.32 co.14 del D.lgs. n.50/2016;
- 4) di autorizzare il pagamento del corrispettivo a 60 gg. DFFM, su presentazione di regolare fattura della società esecutrice, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità delle prestazioni svolte;
- 5) che il corrispettivo complessivo stimato di € 17.425,50 + IVA per l'esecuzione del servizio in oggetto trova copertura economica nel Budget nell'U.O. QAS per le annualità di competenza;
- 6) di dare atto che, a norma dell'art.29 co.1 del D.lgs. n.50/2016 l'esito dell'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale di Aamps Spa.

□ □ □

Il presente provvedimento si compone di n.2 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Raffaele Alessandri

Il Responsabile
Area Legale e Appalti Acquisti
Dot. ssa Elisa Baldeschi

Il Responsabile
Unico del Procedimento
Ing. D. Viola

Firmato digitalmente da: VIOLA DAVIDE
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 30/12/2022 11:46:40