

TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO	1-->15 Giugno 2016
------------------------	--------------------

Emissioni in Atmosfera														
Giorno	Ac. Cloridrico		Ossidi di Azoto		Anidr. Solforosa		Oss. di Carbonio		Ac. Fluoridrico		Carb. Org. Tot.		Polveri	
	Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃	
1 giugno 2016	0,06		142,59		0,00		1,45		0,00		0,84		0,00	
2 giugno 2016	0,16		140,66		0,00		1,19		0,00		0,85		0,08	
3 giugno 2016	0,08		128,23		0,00		2,76		0,00		0,83		0,00	
4 giugno 2016	0,06		123,83		0,00		1,87		0,00		0,66		0,00	
5 giugno 2016	0,12		124,49		0,00		1,90		0,00		0,67		0,00	
6 giugno 2016	0,08		129,49		0,00		1,38		0,00		0,79		0,00	
7 giugno 2016	0,20		131,61		0,00		1,45		0,00		0,79		0,00	
8 giugno 2016	0,28		125,28		0,00		0,80		0,00		0,84		0,00	
9 giugno 2016	0,10		127,69		0,00		1,06		0,00		0,88		0,00	
10 giugno 2016	0,07		128,94		0,00		1,52		0,00		0,73		0,00	
11 giugno 2016	0,15		126,64		0,00		1,75		0,00		0,71		0,00	
12 giugno 2016	0,16		123,10		0,00		1,50		0,00		0,62		0,00	
13 giugno 2016	0,15		131,22		0,00		1,34		0,00		0,60		0,00	
14 giugno 2016	0,20		132,55		0,00		1,53		0,00		0,77		0,00	
15 giugno 2016	0,14		128,51		0,00		1,40		0,00		0,87		0,00	
MEDIA PERIODO	0,13		129,66		0,00		1,53		0,00		0,76		0,01	
Valori limite semiorario mg/Nm ₃	60,00		400,00		100,00		100,00		4,00		20,00		30,00	
Valori limite giornaliero mg/Nm ₃	10,00		200,00		50,00		50,00		1,00		10,00		10,00	