

# TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO	1 -->15 Novembre 2016
------------------------	-----------------------

Emissioni in Atmosfera														
Giorno	Ac. Cloridrico		Ossidi di Azoto		Anidr. Solforosa		Oss. di Carbonio		Ac. Fluoridrico		Carb. Org. Tot.		Polveri	
	Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>	
1 novembre 2016	0,28		137,55		0,09		2,11		0,00		1,19		0,00	
2 novembre 2016	0,24		135,30		0,49		4,82		0,00		1,33		0,00	
3 novembre 2016	0,37		128,95		0,04		2,92		0,00		0,96		0,00	
4 novembre 2016	0,32		140,14		0,90		6,75		0,00		1,01		0,00	
5 novembre 2016	0,51		145,75		0,00		6,64		0,01		1,62		0,00	
6 novembre 2016	0,13		145,36		0,00		1,23		0,00		0,89		0,00	
7 novembre 2016	0,88		145,92		0,02		2,01		0,02		1,38		0,00	
8 novembre 2016	0,43		136,08		0,00		2,85		0,01		1,32		0,00	
9 novembre 2016	0,20		145,21		0,00		2,19		0,00		1,05		0,00	
10 novembre 2016	0,24		138,03		0,00		1,87		0,00		1,07		0,00	
11 novembre 2016	0,16		139,28		0,01		2,62		0,00		0,85		0,00	
12 novembre 2016	0,28		137,23		0,01		2,14		0,00		0,70		0,00	
13 novembre 2016	0,12		136,87		0,00		1,92		0,00		0,68		0,00	
14 novembre 2016	0,14		132,68		0,00		2,40		0,00		0,81		0,00	
15 novembre 2016	0,20		133,12		0,00		2,43		0,00		0,93		0,00	
<b>MEDIA PERIODO</b>	<b>0,30</b>		<b>138,50</b>		<b>0,10</b>		<b>2,99</b>		<b>0,00</b>		<b>1,05</b>		<b>0,00</b>	

Valori limite semiorario mg/Nm <sup>3</sup>	60,00	400,00	100,00	100,00	4,00	20,00	30,00
Valori limite giornaliero mg/Nm <sup>3</sup>	10,00	200,00	50,00	50,00	1,00	10,00	10,00