

# TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO

1 -&gt;15 Dicembre 2016

Emissioni in Atmosfera																
Giorno	Ac. Cloridrico		Ossidi di Azoto		Anidr. Solforosa		Oss. di Carbonio		Ac. Fluoridrico		Ammoniaca		Carb. Org. Tot.		Polveri	
	Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>		Valore misurato mg/Nm <sub>3</sub>	
1 dicembre 2016	0,43		132,60		0,00		3,69		0,03		5,81		1,85		0,27	
2 dicembre 2016	0,47		132,96		0,00		4,08		0,03		6,93		1,18		0,83	
3 dicembre 2016	0,76		131,09		0,00		3,26		0,03		7,01		1,04		0,00	
4 dicembre 2016	0,71		141,34		0,00		2,70		0,03		6,87		1,01		0,00	
5 dicembre 2016	0,43		133,18		0,00		2,86		0,01		6,92		1,06		0,00	
6 dicembre 2016	0,05		134,99		0,00		2,01		0,00		6,45		0,88		0,00	
7 dicembre 2016	0,12		142,61		0,01		2,79		0,00		5,65		0,81		0,00	
8 dicembre 2016	0,31		139,94		0,24		2,37		0,00		5,73		0,95		0,00	
9 dicembre 2016	0,38		143,24		0,27		2,25		0,00		5,98		0,81		0,00	
10 dicembre 2016	0,70		144,13		1,71		1,96		0,00		6,12		0,73		0,00	
11 dicembre 2016	0,59		139,28		0,30		0,59		0,00		7,25		0,91		0,00	
12 dicembre 2016 *																
13 dicembre 2016	0,38		150,27		0,00		4,81		0,00		2,46		1,05		0,00	
14 dicembre 2016	0,19		143,02		0,00		2,01		0,00		3,53		0,86		0,00	
15 dicembre 2016	0,17		138,41		0,00		1,59		0,00		5,30		0,86		0,00	
MEDIA PERIODO	0,41		139,08		0,18		2,64		0,01		5,86		1,00		0,08	

Valori limite semiorario mg/Nm <sup>3</sup>	60,00	400,00	100,00	100,00	4,00	60,00	20,00	30,00
Valori limite giornaliero mg/Nm <sup>3</sup>	10,00	200,00	50,00	50,00	1,00	30,00	10,00	10,00

\* Il giorno 12 dicembre il TVR è stato spento.